



**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PILE**
ul. Moniuszki 1, 64-920 Piła
PZ.5263.16.1.2024



0000348767

Piła, dnia 4 lipca 2024 roku

W
P
L
Y
N
E
L

URZĄD MIASTA PIŁY
64-920 PIŁA
KANCLARZ GŁÓWNY PRACU
ID- 2508553
2024 -07- 05

1- 2706-2024

Prezydent Miasta Piły

Plac Staszica 10

64-920 Piła

Dotyczy: zawiadomienia znak PU-XI.6721.1.1.2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z art. 13i ust. 3 pkt. 5 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 977 z późn. zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, występuje o opinie o projekcie planu ogólnego do właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie:

- 1) zagospodarowania terenów w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w przypadku gdy sposób zagospodarowania terenów zwiększa ryzyko lub skutki poważnych awarii przemysłowych,
- 2) zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

W związku z powyższym zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej można osiągnąć poprzez zawarcie w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów dot. wykluczenia lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Jednocześnie zaznaczam, że na podstawie art. 3 pkt. 45 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 54 z późn. zm.) ze względu na ewentualną lokalizację zakładu właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej stanowi:

- 1) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile w sprawach dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
- 2) Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w sprawach dotyczących zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Pragnę również dodać, że instalowanie wolno stojących kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych o mocy ponad 50 kW wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego. W przedmiotowym przypadku stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych projektu tych urządzeń pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowych informacji udzielają funkcjonariusze sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Sprawę prowadzi st. kpt. Krzysztof Zawistowski tel. + 48 47 771 88 60.

K.Z. / P.R.

p.o. KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

ml. brigg. mgr inż. Paweł Kamiński

Otrzymują:

- 1) Prezydent Miasta Piły, Plac Staszica 10, 64-920 Piła – 1 egz.
- 2) a/a – 1 egz.