Piła, dnia 23.10.2026 r.

Nr postępowania: **BZP.271.ZO.4.2026**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy postępowania pn. **Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznej paczkowarki wody pitnej**

Zamawiający informuje, że w dniu 22.10.2026 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

Pytanie 1:
Zamawiający wskazał w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu (rozdz. IV pkt.2 ppkt.6 oraz w zał.4 OPZ (pkt.2 ppkt. 7), iż w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
-uzyskanie w imieniu Zamawiającego opinii sanitarnej w zakresie pozytywnej weryfikacji dostarczonej paczkowarki i folii
Wykonawca wskazuje na fakt, iż paczkowarka nie uzdatniania wody, tylko pakuje wodę już uzdatnioną, za której proces (proces uzdatniania wody) odpowiada Zamawiający, zapis wskazany w OPZ oraz wzorze umowy jest niezasadny.
Czytając literalnie poniższe przepisy, paczkowarka nie podlega ocenie higienicznej, ponieważ zapis o wymogu oceny higienicznej tyczy się procesów uzdatniania wody (jest o tym info zarówno w ustawie jak i rozporządzeniu). Paczkowarka nie uzdatniania wody tylko ją pakuje (dystrybucja). Potwierdza to fakt (zgodnie z rozporządzeniem §25 pkt.5), że ocena higieniczna powinna być poparta wynikami wody uzdatnionej przeprowadzonymi przez wnioskodawcę, ponieważ proces uzdatniania ma swój efekt. Natomiast dystrybucja nie zmienia jakości wody – czyli paczkowarka pakująca wodę już zdatną do picia (wodę, która już jest uzdatniona).
Prawne uwarunkowania zawarte są w:
1. Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (….) w art.12 ust.2

2. Każdy materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

§ 24. W ramach prowadzonego nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody:

1) właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje ocenę higieniczną dla materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody;

2) właściwy wojewódzki państwowy inspektor sanitarny wydaje zgodę na zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody;

3) właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dokonuje weryfikacji, czy materiał lub wyrób stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody.

§ 25. 1. Ocena higieniczna, o której mowa w § 24 pkt 1, jest wydawana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez producenta lub dystrybutora lub podmiot ubiegający się o zastosowanie materiału lub wyrobu stosowanego w procesach uzdatniania wody.

2. Zgoda, o której mowa w § 24 pkt 2, jest wydawana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez podmiot zamierzający zastosować nową technologię uzdatniania wody.

3. Weryfikacja, o której mowa w § 24 pkt 3, jest dokonywana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez podmiot zamierzający zastosować materiał lub wyrób do dystrybucji wody.

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1–3, zawiera:

1) opis rodzaju zastosowanego materiału, wyrobu, substancji chemicznych i ich mieszanin z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów, uwzględniającymi w szczególności częstotliwość pobierania próbek wody wprowadzonej do jednostkowych opakowań wykorzystywanych do przechowywania wody w celu wykorzystania jej w sytuacji nadzwyczajnej;

2) określenie planowanego miejsca i przeznaczenia zastosowania materiału, wyrobu, substancji chemicznych i ich mieszanin stosowanych w procesie uzdatniania lub dystrybucji wody lub nowej technologii;

3) w przypadku stosowania produktu biobójczego także dokument dopuszczający ten produkt biobójczy do obrotu, z określonym zakresem jego stosowania.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o usunięcie z ogłoszenia o udzielanym zamówieniu (rozdz. IV pkt.2 ppkt.6 oraz w zał.4 OPZ (pkt.2 ppkt. 7) zapisu o obowiązku uzyskania opinii sanitarnej w imieniu Zamawiającego w zakresie pozytywnej weryfikacji dostarczonej paczkowarki i folii.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu o obowiązku uzyskania opinii sanitarnej w imieniu Zamawiającego w zakresie pozytywnej weryfikacji dostarczonej paczkowarki i folii z treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i treści Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. nr 4 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

Pytanie 2:
Wnosimy o modyfikację zapisów umowy §7 ust.3, ust.4, ust.5 i nadanie im następującego brzmienia:
1. Naprawy gwarancyjne, świadczone będą przez Wykonawcę w miejscu dostawy sprzętu, tj. ul. Wałecka 20, 64-920 Piła.
2. Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy gwarancyjne na zasadach przewidzianych przez producenta.
3. Naprawy muszą być realizowane w miejscu dostawy sprzętu, tj. ul. Wałecka 20, 64-920 Piła, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego. Czas reakcji nie może przekroczyć 24 h od momentu zgłoszenia awarii.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Projektowanych postanowień umowy stanowiących zał. nr 3 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, w następujący sposób:

1. ***§7 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy <u>przed zmianą</u>:***
   „Serwis gwarancyjny, świadczony będzie przez Wykonawcę w miejscu dostawy sprzętu, tj. ul. Wałecka 20, 64-920 Piła.”

   §7 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy <u>po zmianie</u>:
   „<u>Naprawy gwarancyjne</u>, świadczone będą przez Wykonawcę w miejscu dostawy sprzętu, tj. ul. Wałecka 20, 64-920 Piła.”

2. ***§7 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy <u>przed zmianą</u>:***
   „Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny na zasadach przewidzianych przez producenta.”

   §7 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy <u>po zmianie</u>:
   „Wykonawca zapewnia bezpłatne <u>naprawy gwarancyjne</u> na zasadach przewidzianych przez producenta.”

3. ***§7 ust. 5 Projektowanych postanowień umowy <u>przed zmianą</u>:***
   „Naprawy muszą być realizowane w miejscu dostawy sprzętu, tj. ul. Wałecka 20, 64-920 Piła, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego. Czas naprawy urządzenia nie może przekroczyć 24 h od momentu zgłoszenia awarii.”

   §7 ust. 5 Projektowanych postanowień umowy <u>po zmianie</u>:
   „Naprawy muszą być realizowane w miejscu dostawy sprzętu, tj. ul. Wałecka 20, 64-920 Piła, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego. <u>Czas reakcji nie może przekroczyć 24 h od momentu zgłoszenia awarii.”</u>

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

Zastępca Prezydenta Miasta Piły

/-/ Jolanta Sobieszczyk