



ch. proj. szafa SK4

proj. 2 x kabel nN 0,4 kV  
 NAY2Y-J 4 x 150mm<sup>2</sup>  
 wraz z mufami

proj. DVK 110 - 1 m  
 przekop otwarty

proj. rura ochronna

proj. złącze ZK1x8P

proj. DVK 110 - 3 m  
 przekop otwarty

proj. DVK 110 - 1 m  
 przekop otwarty

Obiekt	Garaż Piła ul. Lotnicza
Inwestor	ENEA Operator Sp. z Dystrybucji Poznań, Rej Piła al. Poznańska 34,
Rodzaj dokumentacji:	PT-przyłącze elektroenerg kV